

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 296400, п.г.т.Черноморское, ул.Медицинская,5
Телефон, факс: (36569) 6-17-13, факс: (36569) 6-00-92
e-mail: fbuz_chem@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, № 207561Ц82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2а.2267

Дата выдачи протокола « 10 » АВГУСТА 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: ООО «Раздольненское СПМК-73», РК, п.г.т.Раздольное, ул.Южная,24.

Дата и время отбора пробы (образца): 10.08.17г. в 11.00

Дата и время доставки пробы (образца): 10.08.17г. в 12.00

Лицо, отобравшее пробы: Поляшов А.Г., помощник врача по общей гигиене

Цель исследования: по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Раздольненское СПМК-73», РК, п.г.т.Раздольное, ул.Южная,24.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): ООО «Раздольненское СПМК-73», РК, Раздольненский район, с.Березовка, скважина №3702.

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 2а.2267-бс2017

Номер партии: **Объем партии:** 1,5л

Тара, упаковка: Стерильная и пластиковая бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1175-02.

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 10.07.17г.

Основание для отбора: по договору.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене Логутенко И.В.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Трушина Н.М.

ФИО

(Подпись)



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 296400 п.Черноморское,ул. Медицинская 5
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Протокол бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 393 образца в журнале лаборатории;
Наименование образца Вода питьевая
Средства измерений /испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):
Термостат ТС-80М-2 №0683 № 01.00152.17г.

Код образца (пробы)

2а.2267-6с
2017г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил 10.08.2017г				Выдача результата 14.08.2017г	
Ф.И.О., должность оператора				Подпись <i>с.с.б. Ш</i>	

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

Май. В.А.ча по общей химии *Получено 11.08.17*

Протокол № 2а.2267 от 10.08.17г.
из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17



стр. 2

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 296400, п.г.т. Черноморское, ул. Медицинская,5
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца)


2а.2267-6с2017

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 1367 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
фотоколориметр «КФК-2- УХЛ 4.2» зав. № 8713859, свидетельство о поверке № 05.4150.16;

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Проба (образец) поступила (дата): 10.08.2017г.				Выдача результата (дата): 14.08.2017	
ФИО, должность оператора: Азарнова С.П., фельдшер-лаборант				Подпись 	

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:

Мед. врач по общей гигиене Пономарева И.В.

Протокол № 2а.2267 от 10.08.17

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.