ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ « ВОДА КРЫМА »
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ФИЛИАЛ

Исследование питьевой воды скважин Раздольненского района
Березовское сельское поселение за III квартал 2026 год.

№ п/п	Наименование скважины / Исследуемые показатели	Ед. изм	Сан ПиН 1.2.3685-21	с.Березовка АС.№3634	с.Березовка АС.№3702	с.Нива АС.№3512	с.Ульяновка АС.№3698
	Органолептические показатели						
1	Запах 20^0C / 60^0C ГОСТ Р 57164-2016	баллы	<2	0	0	0	0
2	Вкус и привкус ГОСТ Р 57164-2016	баллы	<2	1	1	0	2
3	Цветность ГОСТ 31868-2012	градусы	<=20°	5.4±1,6	6,2±1,9	5,0±1,5	11,5±2,3
4	Мутность ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	мг/дм^3	<=1,5	менее 0,58	менее 0,58	менее 0,58	1,4±0,3
	Обобщенные показатели						
5	Рн ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	единицы	6,0-9,0	-	-	-	-
6	Жесткость ГОСТ 31954-2012	мг-экв./л	7	12,3±1,9	24,5±3,7	11,3±1,7	18,5±2,8
7	Сухой остаток ГОСТ 18164-72	мг/дм^3	<=1000	1033,6±103,4	2158,6±215,9	958,2±95,8	1886,6±188,7
8	Хлориды ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	мг/дм^3	350	248,2±22,3	514,0±46,3	381,1±34,3	629,3±56,6
9	Перманганатная окисляемость ГОСТ 23268.12-78 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	мг/дм^3	<=5,0	1,2±0,2	1,5±0,3	1,1±0,2	2,0±0,2
	Санитарно – микробиологические показатели						
10	Общее микробное число (ОМЧ) МУК 4.2.3963-23 п.5.2	КОЕ/1 см^3	0-50	2	0	0	5
11	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) МУК 4.2.3963-23 п.6.3	КОЕ/100см^3	отсутствие	отс	отс	отс	отс
12	Escherichia coli МУК 4.2.3963-23 п.7.3	КОЕ/100см^3	отсутствие	отс	отс	отс	отс
13	Pseudomonas aeruginosa МУК 4.2.3963-23 п.15.1	КОЕ/1000см^3	отсутствие	отс	отс	отс	отс
14	Энтерококки МУК 4.2.3963-23 п.8.3	КОЕ/100см^3	отсутствие	отс	отс	отс	отс

Начальник лаборатории Козлова Е.В.